




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wrocław, 13 maj 2020 r.

WR.ROZ.2810.15.2020

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WR.ROZ.2810.15.2020 pn. „Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny” w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”

W związku ze skierowanymi pytaniami, Zamawiający na podstawie o art. 38 ust. 2, 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonuje zmiany SIWZ w poniżej określonym zakresie:

Pytania z dnia 05.05.2020 r.

1) Pytanie nr 1:

„Proszę o podanie jaki teren zostanie przekazany Kierownikowi budowy i proszę o wskazanie miejsca na zaplecze budowy, czy zamawiający udostępni media: energię (jaką moc) i wodę?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zostanie udostępniony teren dla potrzeb wykonania robót budowlanych i zapewnienia niezbędnego dojazdu z zgodnie z projektem budowlanym. Zamawiający nie zabezpiecza miejsca na zaplecze budowy oraz nie udostępnia mediów : energii i wody.

2) Pytanie nr 2:

W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wymianę gruntu na piasek stabilizowany cementem dla części przepławki dolnej?

Odpowiedź:

Konieczność wymiany gruntu na piasek stabilizowany cementem dla części przepławki dolnej zostanie ustalona na etapie realizacji robót i będzie przedmiotem odrębnej wyceny.

3) Pytanie nr 3:

Czy barierki mają być wykonane ze stali nierdzewnej wg kosztorysu, czy ze stali czarnej ocynkowanej?

Odpowiedź:

Barierki wykonać ze stali czarnej ocynkowanej, zgodnie z projektem wykonawczym.

4) Pytanie nr 4:

„Proszę o potwierdzenie czy komora rozprężna ma być ze stali nierdzewnej 1.4301”

Odpowiedź:

Tak, komora rozprężna ma być wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301.

5) Pytanie nr 5:

„W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nawiercanie otworów pod kotwy i wklejanie tych kotew (część środkowa przepławki)?

Odpowiedź:

Koszty nawiercanie otworów pod kotwy i wklejanie tych kotew (część środkowa przepławki)? ująć w kosztach zbrojenia części środkowej przepławki.

6) Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie, czy chodnik ma być z płyt ażurowych czy z polbruku grubości 8cm jak w pozycji kosztorysowej nr 88? Proszę o przedstawienie rozwiązania projektowego konstrukcji chodnika.

Odpowiedź:

Chodnik należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Budowę warstwową należy wykonać zgodnie z powszechną wiedzą techniczną w tym zakresie: podsypka piaskowo-cementowa, warstwa podbudowy, warstwa odsączająca.

7) Pytanie nr 7:

„Proszę o rysunki zasuw wlotu i wylotów przepławki oraz zasuw nożowych dla rurociągu wabiącego”

Odpowiedź:

Należy zastosować zasuwę zgodne z wytycznymi podanymi w projekcie, według konkretnych rozwiązań wybranego Producenta i zamontować je zgodnie z instrukcją Producenta.

8) Pytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie w której pozycji kosztorysowej i jaką ilość uwzględnić "zeskalenie" wlotu przepławki?

Odpowiedź:

Zeskalenie gruntu należy uwzględnić w ilości i pozycji wynikającej z wykonania kolumn jet-grouting.

9) Pytanie nr 9:

„Proszę o potwierdzenie, czy specyfikacja techniczna ogólna na pewno dotyczy wykonania przepławki w Brzegu Dolnym czy robót na pompowni w Poznaniu?”

Odpowiedź:

Specyfikacja ogólna dotyczy wykonania przepławki, przepompownia to błąd pisarski. Załączono poprawiony opis Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

10) Pytanie nr 10:

Proszę o potwierdzenie czy w dalszym ciągu obowiązuje gotowość wykonawcy w dostarczeniu zestawu pompę (PB strona 19-20; 1500m³/h + pompa rezerwowa 500m³/h) na czas obniżenia WG przy wykonywaniu płyty fundamentowej przepławki jeśli tak to w której pozycji kosztorysowej ująć te koszty?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązuje gotowość Wykonawcy w dostarczeniu zestawu pomp zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego. Konieczność zastosowania zestawu pomp ustalona będzie na etapie realizacji robót i będzie przedmiotem odrębnej wyceny.

11) Pytanie nr 11:

Proszę o wyjaśnienie czy do mieszanki betonowej stosować włókna polimerowe 60dag /m³ mimo stosowania zbrojenia (opis tom II) jeśli tak, to czy te wymagania dotyczą też betonów części dolnej i górnej przepławki?

Odpowiedź:

Zbrojenie włóknami polipropylenowymi na dolnej i górnej przepławce nie jest wymagane. Uwzględnić zastosowanie zbrojenia z włókien polipropylenowych dla przepławki środkowej zgodnie dokumentacją projektową. Zbrojenie betonu włóknami polipropylenowymi ująć w koszcie robót betonowych.

12) Pytanie nr 12:

„Proszę o wykreślenie pkt. 12.1 SIWZ („Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej”).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pkt. 12.1 SIWZ.

1. Zmianie ulega pkt. 12.1 SIWZ

Jest:

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Zmienia się na:

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. ~~Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.~~

2. Zmianie ulega ppkt.13.4 i 13.7 pkt. 13 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Jest:

13.4 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
oznaczenie sprawy: WR.ROZ.2810.7.2020

OFERTA

na: „Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny” w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”

Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu 14.05.2020 r.

Ofertę należy złożyć u Zamawiającego w PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ulicy C.K. Norwida 34, do Kancelarii znajdującej się w pok. nr 16 ,
do dnia 14.05.2020 r. do godz. 08:00.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

W związku z pandemią COVIN-19 Zamawiający prosi Wykonawców o wcześniejsze składanie wersji papierowej ofert na co najmniej 2 dni przed ich otwarciem.

Wykonawcy, którzy złożą oferty w dniu ich otwarcia proszeni są o poinformowanie Zamawiającego o ich złożeniu, telefonicznie: 71 33 78 816 lub elektronicznie na adres:
zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl.

UWAGA: Zgodnie z decyzją Prezesa Wód Polskich z dnia 19.03.2020r. wszystkie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz.

13.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 11:00 poprzez transmisję online zamieszczoną na stronie internetowej:

<https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/krystyna.iedrasik/YO5J703Z>

Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Zmienia się na:

13.4 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

oznaczenie sprawy: **WR.ROZ.2810.15.2020**

OFERTA

na: „Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny” w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”

Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu 19 .05.2020 r.

Ofertę należy złożyć u Zamawiającego w PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ulicy C.K. Norwida 34, do Kancelarii znajdującej się w pok. nr 16 ,

do dnia 19 .05.2020 r. do godz. 08:00.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

W związku z pandemią COVIN-19 Zamawiający prosi Wykonawców o wcześniejsze składanie wersji papierowej ofert na co najmniej 2 dni przed ich otwarciem.

Wykonawcy, którzy złożą oferty w dniu ich otwarcia proszeni są o poinformowanie Zamawiającego o ich złożeniu, telefonicznie: 71 33 78 816 lub elektronicznie na adres:

zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl.

UWAGA: Zgodnie z decyzją Prezesa Wód Polskich z dnia 19.03.2020r. wszystkie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz.

13.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 .05.2020 r. o godzinie 11:00 poprzez transmisję online zamieszczoną na stronie internetowej:


<https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/krystyna.jedrasik/YO5J703Z>


Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej tj. <http://wroclaw.rzgw.gov.pl> nowy wzór umowy zał. nr 02 do SIWZ, zał. nr 04 do SIWZ – STWiOR po zmianach oraz ujednoliconą wersję SIWZ (uwzględniającą powyższe zmiany) pod nazwą:

- SIWZ po zmianach dnia 13.05.2020 r.
- zał. nr 02 do SIWZ – Nowy wzór umowy;
- zał. nr 04 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót po zmianach dnia 13.05.2020 r.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany do SIWZ jako stanowiące integralną jej część.


Mariusz Pomytyński


Mariusz Pomytyński