

Nasz znak: WR.ROZ.2810.20.2020

Informacja nr 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”**

W związku ze skierowanymi pytaniami, Zamawiający na podstawie o art. 38 ust. 2, 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, dokonuje zmiany SIWZ oraz załączników nr 2,3 i 4 do SIWZ, w poniżej określonym zakresie:

1. Odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.05.2020 r.

1. Proszę o potwierdzenie, że roboty ziemne na wale nr 3 zostały zakończone, odebrane i rozliczone z poprzednim Wykonawcą, oraz że w ramach zadania nie należy wykonywać robót ziemnych na wale nr 3.

Ad 1)

Kwestie rozliczeń z poprzednim Wykonawcą nie dotyczą niniejszego postępowania przetargowego, zakres robót określa dokumentacja przetargowa.

2. Proszę o potwierdzenie, że roboty ziemne na wale nr 1 zostały wykonane zgodnie z projektem oraz spełniają wymagania SST.

Ad 2)

Roboty ziemne na wale nr 1 były wykonywane zgodnie z projektem oraz wymaganiami SST.

3. Czy na terenie budowy jest złożony humus z odhumusowania ternu? W którym miejscu się on znajduje i czy został przebadany pod kątem użycia do zahumusowania skarp? Proszę o przekazanie bilansu zdjętego humusu wraz ze wskazaniem lokalizacji w których został złożony.

Ad 3)

Informacje niezbędne oraz pozwalające na sporządzenie oferty zostały zawarte w dokumentacji przetargowej.

4. Proszę o potwierdzenie, że konserwacja rowu opaskowego w ramach prac na wale nr 1 została w większości wykonana i do wykonania pozostają tylko ilości robót ujęte w pozycjach 67-73 kosztorysu.

Ad 4)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

5. Proszę o potwierdzenie, że konserwacja rowu opaskowego w ramach prac na wale nr 3 została w większości wykonana i do wykonania pozostają tylko ilości robót ujęte w pozycjach 201-206 kosztorysu.

Ad 5)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

6. Proszę o potwierdzenie, że roboty polegające na ścinaniu i karczowaniu drzew zostały w większości wykonane przez poprzedniego Wykonawcę.

Ad 6)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

7. Proszę o potwierdzenie, że dłużyce i drewno zostały wywiezione na plac składowy wskazany przez Inwestora.

Ad 7)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

8. Proszę o informację czy i w jakim zakresie poprzedni wykonawca wykonał prace archeologiczne na zadaniu?

Ad 8)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

9. Czy poprzedni Wykonawca uzyskał zgodę Konserwatora na przeprowadzenie prac archeologicznych?

Ad 9)

Tak, poprzedni wykonawca uzyskał zgodę Konserwatora na prowadzenie prac archeologicznych.

10. Zgodnie z pkt. 4.1 SIWZ należy wycenić wszelkie czynności nałożone Decyzją RDOŚ (znak: WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.31). W której pozycji kosztorysu należy wycenić w/w prace?

Ad 10)

Wybór pozycji kosztorysu należy do decyzji Wykonawcy.

11. Zgodnie z pkt. 4.1 SIWZ należy wycenić przeprowadzenie nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych badań archeologicznych. W której pozycji kosztorysu należy wycenić w/w prace?

Ad 11)

Wybór pozycji kosztorysu należy do decyzji Wykonawcy.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia nie należy przebudowywać żadnych sieci elektrycznych i teletechnicznych.

Ad 12)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

13. Prosimy o potwierdzenie, że geowłóknina, którą Zamawiający przekaze Wykonawcy w ilości 31.500 m² spełnia wymagania SST i została zatwierdzona przez Nadzór na kontrakcie.

Ad 13)

Zamawiający przekaze materiał do wbudowania, za jakość odpowiada poprzedni Wykonawca oraz jego Kierownik Budowy.

14. Proszę o wskazanie lokalizacji magazynowania geowłókniny, która zostanie przekazana przyszłemu Wykonawcy.

Ad 14)

Geowłóknina została zeskladowana na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Podwale 1 w m. Brzeg Dolny.



15. Proszę o przekazanie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę.

Ad 15)

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego, zakres prac do wykonania został określony w dokumentacji przetargowej.

16. Proszę o przekazanie wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów geodezyjnych robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę.

Ad 16)

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego.

17. Czy w ramach realizacji zadania przez poprzedniego Wykonawcę powstały Karty Nadzoru Autorskiego? Proszę o udostępnienie zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej.

Ad 17)

Zakres prac do wykonania został określony w dokumentacji przetargowej.

18. Proszę o potwierdzenie, że roboty wykonane przez poprzedniego Wykonawcę zostały odebrane jako zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz rozliczone.

Ad 18)

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego.

19. Proszę o potwierdzenie, że materiały wbudowane na zadaniu przez poprzedniego Wykonawcę spełniają wymagania SST, oraz że zostały zatwierdzone przez Nadzór.

Ad 19)

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego.

20. Zgodnie z zał. 3 do SIWZ „Szczeg. opis przedm.” Pkt. 5 faktury będą wystawiane po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości wykonanej pracy... Proszę o potwierdzenie, że weryfikację jakości oraz zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej będzie wykonywał Zamawiający, a nie Inżynier.

Ad 20)

Weryfikację jakości oraz zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej będzie wykonywał Zamawiający po uprzedniej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

21. Zgodnie z par. 1 pkt. 28. Umowy „Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy...” natomiast zgodnie ze SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcy geowłókninę w ilości 31.500m². Proszę o korektę umowy w celu ujednoczenia dokumentów w postępowaniu.

Ad 21)

Geowłóknina w ilości 31 500 m² została zakupiona przez poprzedniego Wykonawcę zadania. Zostanie przekazana na potrzeby realizacji dokończenia prac. W ocenie Wykonawcy będzie jej przydatność do dalszego wykorzystania.

22. Proszę o wyjaśnienie par. 1 pkt. 39, który powołuje się na punkt 3.1. SIWZ odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Pkt. 3.1. SIWZ mówi o komunikacji z Zamawiającym.

Ad 22)

Zapis w umowie został skorygowany.

23. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej przy pomocy mieszadła łańcuchowego (trencher), tzw metoda CDMM?

Ad 23)

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej przy pomocy trencher'a.

24. Zgodnie z par. 7, pkt. 6 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza jej postanowienia. W celu zachowania równowagi stron proszę o dodanie zapisu: „*Zamawiający i Wykonawca może... odstąpić od umowy jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy*”

Ad 24)

Nie ma podstaw do zmiany przepisu. Wykonawca może odstąpić od umowy na warunkach kodeksowych.

25. W projekcie umowy, par 14, pkt 1 Zamawiający przedstawia szereg sytuacji, w których jest możliwe przedłużenie terminu realizacji natomiast zgodnie z pkt. 2 tego paragrafu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych i że koszty takie należy ująć w cenie oferty. Proszę o wykreślenie par 14 pkt. 2 umowy lub zmianę w taki sposób, żeby możliwa była zapłata za koszty ogólne w sytuacji gdy zmiana terminu nie wynika z winy Wykonawcy. W obecnej sytuacji Wykonawca musi wycenić ryzyko, na które nie ma wpływu co niepotrzebnie zwiększy cenę oferty.

Ad 25)

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

26. W projekcie wykonawczym w pkt. 4.2.4 mowa jest o dogęszczeniu korpusu wału metodą impulsową do głębokości maksymalnie 6 m, robota ta wymieniona jest również dla wałów nr 2 i 3 w pkt 1.3.1 w STWiORB, natomiast w przedmiarze robota ta jest całkowicie pominięta. Proszę o informację, czy należy dogęścić korpus wału metodą impulsową i w której pozycji kosztorysu należy wycenić te prace?

Ad 26)

Zamawiający zrezygnował z dogęszczania istniejącego korpusu z wykorzystaniem metody zagęszczenia impulsowego.

27. W projekcie wykonawczym, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej opisane jest tylko na całej długości wału nr 1. Dla wałów nr 2 oraz 3 zarówno w projekcie wykonawczym jak i w STWiORB nie ma mowy o wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej, taka robota pojawia się natomiast w przedmiarze. Czy dla wałów nr 2 i 3 należy wykonać przesłone przeciwfiltracyjną?

Ad 27)

Tak, dla wałów nr 2 i 3 należy wykonać przesłone przeciwfiltracyjną.

28. W pkt 4.2.5 projektu wykonawczego mowa jest o wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej dla wału nr 1, podana tam powierzchnia wynosi 35 754 m², w przedmiarze jest to wartość 36 722 m², a w STWiORB 36 725 m². Jaką ilość przesłony przeciwfiltracyjnej należy wykonać w ramach budowy wału nr 1?

Ad 28)

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót, Zamawiający przypomina, że sposób rozliczenia robót ma charakter powykonawczy.

29. Opis techniczny zawarty w projekcie wykonawczym, w pkt. 4.2.6 odnoszącym się do drogi serwisowej w koronie wału, mówi o wyłożeniu trawą z rolki pozostałych poboczy znajdującej się w w/w koronie wału. Następnie w pkt. 5.6.1 ponownie wspomina się o ułożeniu darniny wzdłuż krawędzi korony wału, jednak przedmiar nie zawiera takiej informacji dla dróg serwisowych w koronie wału dla żadnego z trzech wałów. Proszę o informację, czy należy ułożyć darninę wzdłuż krawędzi korony wału i w której pozycji kosztorysu należy wycenić te prace?

Ad 29)

Darninę należy ułożyć wzdłuż krawędzi korony wału, miejsce ujęcia kosztów wykonania Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

30. Czy zamiast układania darniny wzdłuż krawędzi korony wału dopuszcza się rozwiązanie ułożenia biowłókniny tak jak ma to zostać wykonane na skarpach wału?

Ad 30)

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, po uprzedniej akceptacji.

31. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie nasypów wałów z gruntów spoistych?

Ad 31)

Parametry gruntów dopuszczonych do budowy nasypów określone zostały w dokumentacji projektowej.

32. Czy Zamawiający dopuszcza uszlachetnienie nasypów (popiołami, cementem, wapnem) celem ulepszenia parametrów zagęszczenia i nośności?

Ad 32)

Parametry gruntów dopuszczonych do budowy nasypów określone zostały w dokumentacji projektowej.

33. Czy Zamawiający dysponuje miejscem poboru gruntu do budowy nasypów? Czy zostanie on udostępniony Wykonawcy?

Ad 33)

Zamawiający nie dysponuje miejscem poboru wody.

34. Proszę o przekazanie zestawienia materiałów zatwierdzonych na kontrakcie wbudowywanych przez poprzedniego Wykonawcę.

Ad 34)

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego.

35. Czy po poprzednim Wykonawcy pozostały materiały, które są obecnie w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy?

Ad 35)

Materiały, które są obecnie w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy.

36. Prosimy o potwierdzenie zmiany sposobu wykonania ubezpieczenia skarpy odwodnej z materacy siatkowo-kamiennych na narzut kamienny.

Ad 36)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

37. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia odcinków w km 0+000 do 0+070 oraz km 5+200 do 5+247 walu nr 1 z zakresu zadania.

Ad 37)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

38. Prosimy o potwierdzenie, że poprzedni wykonawca nie wykonał zabezpieczenia istniejących drzew i należy zabezpieczyć wskazane drzewa na okres wykonywania robót.

Ad 38)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

39. Prosimy o potwierdzenie zwiększenia odległości transportu gruntu z 10 km na 30 km na podwyższenie korpusu walu.

Ad 39)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

40. Prosimy o udostępnienie projektu w formie edytowalnej w formacie *.dwg.

Ad 40)

Zamawiający nie udostępni projektu w formie edytowalnej w formacie *.dwg.

41. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania na wale nr 3 w 1 etapie (do 1.12.2020)

Ad 41)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania robót na wale nr 3 w Etapie I – do dnia 31.08.2021 r.

42. W poz. 43 przedmiaru, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na wale nr 1 zakładana ilość to 5246m natomiast w przetargu realizowanym przez poprzedniego Wykonawcę w tej samej pozycji było 3663m przesłony (brakujące 1583m miały zostać wykonane w poprzednich latach). Prosimy o potwierdzenie, że na wale nr 1 brak wykonanej przesłony przeciwfiltracyjnej o dł. 1583m i należy wykonać przesłonę na całej długości, t.j. 5246 m

Ad 42)

Przesłonę należy wykonać na całej długości walu nr 1 zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej.

43. Proszę o potwierdzenie, że uległa zwiększeniu w porównaniu z poprzednim przetargiem ilość przesłony filtracyjnej na wale nr. 2 z 1550m na 2822m.

Ad 43)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

44. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew oraz poniesie opłaty z tego tytułu?

Ad 44)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.



45. Czy umowy podwykonawcze mogą przewidywać tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenie?

Ad 45)

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 umowy, umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy.

46. Czy Wykonawca ma obowiązek przedstawiania Zamawiającemu projektów umów dostaw i usług?

Ad 46)

Zgodnie z § 4 ust. 10 umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.

47. Proszę o potwierdzenie, że poprzedni Wykonawca wykonał na wale nr 3 większość dróg tymczasowych (pozostało tylko 100m²).

Ad 47)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

48. Proszę o przekazanie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi wykonanymi przez poprzedniego Wykonawcę drogami tymczasowymi?

Ad 48)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

49. Proszę o potwierdzenie, że większość prac związanych z zahumusowaniem, obsianiem traw i pielęgnacją terenów zielonych na wale nr 3 zostało wykonane przez poprzedniego Wykonawcę, oraz że nowy Wykonawca nie będzie musiał prowadzić żadnych prac na wykonanym zakresie. Proszę o przekazanie inwentaryzacji i protokołów odbioru wykonanych robót w tym zakresie.

Ad 49)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

50. Na wale nr 3 w pozycjach 191-195 do wykonania zostały niewielkie ilości przesłony przeciwfiltracyjnej. Proszę o potwierdzenie, że wykonana przesłona spełnia wymagania SST, została odebrana i rozliczona. Proszę o przekazanie inwentaryzacji i protokołów odbioru wykonanych robót w tym zakresie.

Ad 50)

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego.

51. Proszę o potwierdzenie, że teren budowy dla zakresu wału nr 3 został uporządkowany przez poprzedniego Wykonawcę i nowy Wykonawca nie będzie musiał prowadzić tam żadnych robót w tym zakresie.

Ad 51)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

52. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać tylko jedną tablicę pamiątkową (poz. 235 kosztorysu). W ramach poprzedniego przetargu należało wykonać 6 takich tablic. Proszę o potwierdzenie, że zostały one wykonane przez poprzedniego Wykonawcę i są w dobrym stanie.

Ad 52)

Zamawiający określił liczbę tablic w poz. 235 w ilości 1 szt.



53. Proszę o informację, w jakim zakresie poprzedni Wykonawca wykonał roboty wskazane w Decyzji RDOŚ nr WOOS.4233.6.2013.ŁCK.31.

Ad 53)

Pkt. 219 przedmiaru – pkt. II.1.4 – z zakresu Decyzji wykonano zasypanie zbiornika wodnego w km 1+200 wału nr 2 (co zostało potwierdzone zapisem w protokole z RB nr 9 z dnia 08.11.2018 r.) wraz z odkopaniem w/w zbiornika (potwierdzone w protokole z RB nr 10 z dnia 06.12.2018 r.)

54. Proszę o wskazanie lokalizacji kompensat przyrodniczych, które wynikają z Decyzji RDOŚ nr WOOS.4233.6.2013.ŁCK.31. oraz zostały ujęte w pozycjach 217-222 kosztorysu.

Ad 54)

Pkt. 217 przedmiaru – pkt. II.1.1 Decyzji środowiskowej – „nasadzeń należy dokonać w granicach obszaru mającego dla Wspólnoty Dolina Widawy, w miejscu uzgodnionym z entomologiem”

Pkt. 218 przedmiaru – pkt. II.1.2 i 1.3 Decyzji środowiskowej – „należy od strony odpowietrznej wału nr 1, za rowem odwadniającym, na odcinku w km 3+500-3+950 dokonać - w uzgodnieniu z botanikiem – nasadzeń zieleni wysokiej”

Pkt. 219 przedmiaru – pkt. II.1.5 Decyzji środowiskowej – „pod nadzorem herpetologa – utworzyć 2 zbiorniki wodne dla płazów o powierzchni około 1500 m2 każdy na obszarze międzywała (działka 1269/459 lub 1265 na wysokości miejscowości Raków) lub odtworzyć dwa zarastające zbiorniki w otoczeniu przedsięwzięcia”

55. Proszę o potwierdzenie, że nowy Wykonawca udzieli gwarancji wyłącznie na roboty wykonane w ramach umowy i nie będzie ponosił odpowiedzialności za prace wykonane przez poprzedniego Wykonawcę.

Ad 55)

Wykonawca udziela gwarancji wyłącznie na roboty wykonane w ramach umowy.

56. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Zarządcami dróg dojazdowych do terenu budowy? Prosimy o udostępnienie.

Ad 56)

Zamawiający nie posiada takich uzgodnień.

57. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia zaplecza dla Inżyniera i Zamawiającego? Jeżeli tak, to proszę o informację w których pozycjach kosztorysu należy je wycenić.

Ad 57)

Zamawiający wymaga zapewnienia zaplecza dla Inżyniera i Zamawiającego, miejsce ujęcia kosztów Zamawiający pozostawia Wykonawcy.

Zamawiający uszczegóławia wymagania odnośnie zaplecza:

Wykonawca umieści na terenie budowy jeden oddzielny kontener na potrzeby Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z obsługą Kontenera pokrywa Wykonawca do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca opíše kontener dużym czytelnym napisem „Inżynier Projektu” oraz zapewni, że kontener będzie posiadał drzwi zewnętrzne metalowe, ocynkowane, lakierowane i izolowane, wykładzinę podłogową PCV, lakier zewnętrzny – kolor analogiczny do kolorów pozostałych kontenerów znajdujących się na terenie budowy, okna energooszczędne PCV, wyposażone w żaluzję okienną. Wykonawca zapewni następujące wyposażenie kontenera: ciąg elektryczny (przewody, przełączniki gniazda, oświetlenie, grzejnik elektryczny konwektorowy z termostatem), skrzynkę bezpieczników automatycznych, klimatyzator. Wykonawca zapewni kontener posiadający WC oraz aneks kuchenny.

Kontener Inżyniera Projektu musi być wyposażony we wszystkie media. Obsługa kontenera (w tym wymaganego wyposażenia, dostawy prądu, ciepła, wody, odbioru ścieków, itp.) po stronie Wykonawcy.

Kontener musi być wyposażony w wodę pitną do zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego. Wymiary wewnętrzne kontenera nie mogą być mniejsze od następujących: szerokość 5,50 m, długość 7,50 m, wysokość 2,50 m. Kontener będzie wyposażony: w stół konferencyjny wraz z krzesłami w ilości min. 10 sztuk, tablice korkowe sztuk 2, dwa biurka z zamykanymi na klucz szufladami oraz dwa regały biurowe o wysokości około 1,80-2,00m i szerokości około 0,80-0,90, wielofunkcyjne urządzenie zawierające skaner, drukarkę oraz kserokopiarke, papier ksero.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu w terminie 2 tygodni od protokolarnego przekazania Terenu budowy, trzy komplety kluczy do Kontenera Inżyniera Projektu Wykonawca zapewni również kaski ochronne dla Zamawiającego i Gości wizytujących budowę – minimalna ilość 6 sztuk.

58. Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki?

Ad 58)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

59. W związku z dużymi wahaniami cen rynkowych robót i materiałów budowlanych oraz tym, że kontrakt będzie realizowany również w przyszłym roku prosimy o wprowadzenie do kontraktu procedury waloryzacji cen.

Ad 59)

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w przedmiotowym zakresie.

60. W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy, par. 1, ust. 11 Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w ramach Oferty zobowiązany jest a zapewnić nadzór archeologiczny, natomiast koszt wykonania ewentualnych badań ratowniczych w przypadku napotkania wykopalisk, podlegać będzie dodatkowej płatności?

Ad 60)

Zakres prac do wykonania został opisany w dokumentacji przetargowej.

61. W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy, par. 13, ust. 2, Wykonawca zwraca się o zmianę zapisów, które umożliwią zwrot ponoszonych, dodatkowych kosztów ogólnych, w tym m.in. kosztów zarządu, kosztów plac personelu kosztów zabezpieczenia budowy i kosztów gwarancyjnych. Należy wskazać, że Umowa przewiduje zmianę terminu zakończenia inwestycji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę, których nie dało się przewidzieć na etapie oferty, w związku z tym koszty ogólne związane z przedłużeniem inwestycji również stanowią część nieprzewidywalną, a tym samym, Wykonawca nie może być nimi obciążony.

Ad 61)

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w przedmiotowym zakresie.



Odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.05.2020 r.

1. Zwracam się z prośbą o modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą zapisów pkt 15.4.3.

Zamawiający określił w pkt 15.4.3 wymagania:

„Doświadczenie Kierownika budowy (jako kier. budowy bądź kier. robót) polegające na wykazaniu się kierowaniem robotami takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe).

Punkty liczone według opisu:

a) 3 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów

b) 4 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 20 punktów

c) 5 i więcej zadań o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 30 punktów”

Prosimy o dokonanie modyfikacji treści Specyfikacji w następujący sposób:

Doświadczenie Kierownika budowy (jako kier. budowy bądź kier. robót) polegające na wykazaniu się kierowaniem robotami takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe).

Punkty liczone według opisu:

a) 3 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów

lub

2 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 20 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej łącznie niż 100 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów

lub

1 zadanie o wartości brutto min. 30 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 150 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe - 10 punktów

Każde kolejne zadanie wykazane spełniające warunek min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe – 10 pkt

Maksymalna ilość punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – 30 punktów.

Zwrócić należy uwagę, że kryterium doświadczenia kierownika sformułowane w sposób przedstawiony powyżej pozwoli przystąpić Wykonawcom wykonującym duże inwestycje hydrotechniczne o wartościach większych aniżeli określił to Zamawiający, jednocześnie nie zmieniając podstawowych kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych. Warunków Zamówienia.

Ad 1)

Zamawiający dokona modyfikacji kryterium w pkt. 15.4.3 w następujący sposób:

15.4.3 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ w następujący sposób:

Doświadczenie Kierownika budowy (jako kier. budowy bądź kier. robót) polegające na wykazaniu się kierowaniem robotami takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe).

Punkty liczone według opisu:

- 3 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów
lub
2 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 15 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej łącznie niż 150 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów
lub
1 zadanie o wartości brutto min. 30 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 150 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe - 10 punktów
- Każde kolejne wykazane zadanie spełniające warunek min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe – 10 pkt

Maksymalna ilość punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – 30 punktów.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy jest warunkiem koniecznym do przyznania punktów w zakresie doświadczenia Kierownika budowy, za spełnienie jedynie powyższego warunku Wykonawca w ramach kryterium otrzyma 0 punktów.

Jeżeli wymagane roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, wykonywane były w ramach jednej umowy realizacyjnej, oferent winien wskazać wartości cząstkowe wymienionych rodzajów robót w celu umożliwienia sprawdzenia przez Zamawiającego spełnienia kryterium.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.05.2020 r.

1. W pozycji kosztorysowej nr 167 „ Transport humusu między przekrojami z odl. 1 km” zgodnie z zamieszczonym przedmiarem przejęto ilość do realizacji 0,00 m³. Czy zamawiający uzna za poprawne przyjęcie w ofercie ceny jednostkowej 0,00 zł/m³ dla tej pozycji ? Prosimy o podanie ilości do realizacji lub wykreślenie tej pozycji przedmiarowej.

Ad 1)

Należy wpisać wartość do realizacji 124 m³.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.05.2020 r.

1. Wnosimy o wyjaśnienie iż w przypadku gdyby termin zawarcia umowy wykroczył poza termin związania ofertą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas zmianie ulegnie termin realizacji umowy.” Czy termin realizacji zostanie adekwatnie przesunięty (bez ujemnych skutków dla Wykonawcy) jeśli jego dotrzymanie nie jest realne w wyniku wystąpienia okoliczności działania siły wyższej (w tym COVID-19)?

Ad 1)

Zmawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zadania do dnia 31.10.2022 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu realizacji I etapu zadania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do postępowania – zmiana terminu została wprowadzona w pkt 7 – do dnia 31.08.2021 r.

2. Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05 % wartości zadania brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

Ad 2)

Zamawiający nie obniży poziomu kary.

3. Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 10 % wynagrodzenia łącznego.

Ad 3)

Zamawiający nie obniży poziomu kary.

4. Proszę o doprecyzowanie zapisów, że Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, nielimitujących odbiór. Wady istotne zostaną naprawione w uzgodnionym pomiędzy Stronami terminie lub w okresie rękojmi za wady.

Ad 4)

Zamawiający szczegółowo w § 2 umowy uregulował kwestie dokonywania odbioru końcowego wprowadzając zasadę, że odbiór nie zostanie dokonany do czasu usunięcia wady, która może zostać usunięta. Wprowadzenie postanowień uzależniających odbiór od zaistnienia wad istotnych lub nieistotnych, rozdziłoby tylko ryzyko zaistnienia wątpliwości natury interpretacyjnej na etapie realizacji



umowy. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonanego należyście, zgodnie z umową, bez wad.

5. Wnosimy o zmianę zapisów, że Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności tylko w części dotyczącej nieudokumentowanej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia PW/DPW przez Wykonawcę a nie całości wynagrodzenia do czasu dostarczenia wszystkich dowodów zapłaty.

Ad 5)

Postanowienia § 3 ust. 6 i 7 umowy regulują zasady częściowej odpłatności w przypadku roszczeń podwykonawców.

6. Par 9.3 Umowa: koszty zastępczego usuwania wad. Wnosimy aby koszty zastępczego usuwania wad były kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud lub przez niezależnego eksperta.

Ad 6)

Zamawiający nie zmieni zapisów w tym zakresie. Wykonawca zawsze ma możliwość kwestionowania wysokości kosztów wykonania zastępczego.

7. Par 14 Umowa: (zmiany umowy): Prawo GW do zmiany terminu realizacji umowy bez prawa do roszczenia o zwrot udokumentowanych kosztów. Wnosimy aby GW miał prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów mobilizacji, demobilizacji terenu budowy, rozwiązanych umów z PW szczególnie w przypadku: odkryć archeologicznych (których nie można było zidentyfikować na etapie zapoznawania się z terenem budowy i dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego), błędów w dokumentacji projektowej, zawieszenia robót na wniosek Zamawiającego z winy Zamawiającego.

Ad 7)

Wykonawca powinien sam skalkulować możliwość zmiany umowy, a takich sytuacjach i uwzględnić przy wycenie oferty.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.05.2020 r.

1. W związku z faktem ze Zał-nr15 Specyfikacja- wykonania i odbioru-robót- udostępniono na stronach Zamawiającego w dniu 26.05.2020 (od tego dnia możliwe jest przygotowanie oferty w przedmiotowym przetargu), prosimy o wydłużenie okresu składania ofert o czas od udostępnienia tego dokumentu. Proponujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.07.2020

Ad 1)

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 04.08.2020 r.

2. W której pozycji przedmiarowej Wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania gabionów 1x1x1m u podstawy skarpy?

Ad 2)

Zamawiający przypomina, że gabiony zostały zamienione na narzut kamienny, co jest opisane w OPZ oraz zał. 9.

3. W której pozycji przedmiarowej Wykonawca powinien uwzględnić koszt siatki do wykonania gabionów 1x1x1m u podstawy skarpy?

Ad 3)



Zamawiający przypomina, że gabiony zostały zamienione na narzut kamienny, co jest opisane w OPZ oraz zał. 9.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.06.2020 r.

1. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ punkt 7.2.3 1) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem zawodowym na: „1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania o łącznej wartości brutto minimum 10 mln zł każde i o kubaturze robót ziemnych (nasyków) nie mniejszej niż 50 tys. m3 każde. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedno zadanie zawierało również wykonanie co najmniej 1km pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej. Roboty takiego samego rodzaju, czyli (...)”

Ad 1)

Zamawiający nie dokona zmiany w zakresie powyższego pytania.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.06.2020 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 08.06.2020 Informacja 2

Ad 1) Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego przetargu w odniesieniu do możliwości wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej metodą CDMM (przy użyciu Trencher'a) oraz w odniesieniu do parametrów przesłony przeciwfiltracyjnej.

Ad 2) Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego przetargu w odniesieniu do parametrów przesłony przeciwfiltracyjnej.

Wnosimy o nieodwoływanie się przez Zamawiającego w Swoich odpowiedziach do „ poprzedniego przetargu”. Obecne postępowanie jest odrębne od poprzedniego i nie wszyscy uczestnicy obecnego postępowania brali w nim udział.

1. Prosimy o określenie parametrów przesłony przeciwfiltracyjnej.

Ad 1)

Zakres prac do wykonania został określony w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2020 r.

1. Uzgodnienie z GAZ-SYSTEM S.A. straciło ważność 08.03. 2019 czy Zamawiający wystąpi o kolejne uzgodnienie?

Ad 1)

W toku postępowania i w związku z prowadzonymi uzgodnieniami z firmą Gaz-System ustalono, że kolizyjne gazociągi DN 200 zostaną wyłączone z eksploatacji i usunięte.



W związku z powyższym informujemy, że Załącznik nr 8 - Gazociąg wysokiego ciśnienia dołączony do postępowania przetargowego nie obowiązuje.

2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 141 przedmiaru: „Remont, wymiana lub uzupełnienie krat stalowych, zamknięć p.cofkowych” – w kalkulacji należy uwzględnić remont czy wymianę krat stalowych?

Ad 2)

W kalkulacji należy wycenić wymianę.

3. Dotyczy poz. 28, 37, 110, 119, 177 i 186 przedmiaru: „Obrzeża betonowe, drogowe na ławie betonowej C 15/20 (z kosztami zakupu i transportu materiałów)” prosimy o korektę na beton C 12/15.

Ad 3)

Zamawiający nie dokona korekty.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie rozścielenia biowłókniny na wykonanie umocnienia skarp hydrosiewem.

Ad 4)

Zamawiający nie dopuszcza zamiany.

5. Czy pozycje 55 i 137 przedmiaru: „Obsiew mieszanką traw powierzchni skarpy odwodnej wału, pielęgnacja” obejmują również koszenie trawy?

Ad 5)

Pozycje obejmują również koszenie trawy.

6. W przedmiarze poz. 207 jest pusta. Proszę o informację czy i jak należy ją wyceniać? Czy jest to błąd pisarski czy pominięto jakieś roboty?

Ad 6)

Pozycje nie należy wyceniać, należy wstawić „0”.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.06.2020 r.

1. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ punkt 7.2.3 1) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem zawodowym na: „1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania o łącznej wartości brutto minimum 20 mln zł i o kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ każde. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedno zadanie zawierało również wykonanie co najmniej 1km pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej. Roboty takiego samego rodzaju, czyli (...)”.

Ad 1)

Zamawiający nie dokona zmiany w zakresie powyższego pytania.



2. Modyfikacja SIWZ

1) pkt 5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Jest:

Termin realizacji zamówienia - *od dnia podpisania umowy do dnia:*

- *etap I (wykonanie nasypów do rzędnych projektowanych oraz przesłon przeciwfiltracyjnych na wale nr 1 i wale nr 2 oraz ukończenie wszystkich robót budowlanych na wale nr 3): do 01 grudnia 2020 r.,*
- *etap II (zakończenie zadania): do 30 czerwca 2021 r.*

Zmienia się na:

Termin realizacji zamówienia - *od dnia podpisania umowy do dnia:*

- *etap I (wykonanie nasypów do rzędnych projektowanych oraz przesłon przeciwfiltracyjnych na wale nr 1 i wale nr 2 oraz ukończenie wszystkich robót budowlanych na wale nr 3): do 31 sierpnia 2021 r.,*
- *etap II (zakończenie zadania): do 31 października 2022 r.*

2) pkt 15 KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT ppkt 15.4.3

Jest :

15.4.3 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ w następujący sposób:

Doświadczenie Kierownika budowy (jako kier. budowy bądź kier. robót) polegające na wykazaniu się kierowaniem robotami takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe).

Punkty liczone według opisu:

- a) 3 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów
- b) 4 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 20 punktów
- c) 5 i więcej zadań o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 30 punktów

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy jest warunkiem koniecznym do przyznania punktów w zakresie doświadczenia Kierownika budowy, za spełnienie jedynie powyższego warunku Wykonawca w ramach kryterium otrzyma 0 punktów.

Jeżeli wymagane roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, wykonywane były w ramach jednej umowy realizacyjnej, oferent winien wskazać wartości cząstkowe wymienionych rodzajów robót w celu umożliwienia sprawdzenia przez Zamawiającego spełnienia kryterium.

Zmienia się na:

„15.4.3 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ w następujący sposób:

Doświadczenie Kierownika budowy (jako kier. budowy bądź kier. robót) polegające na wykazaniu się kierowaniem robotami takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe).

Punkty liczone według opisu:

- 3 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów
lub
2 zadania o wartości brutto każdego z nich min. 15 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej łącznie niż 150 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, każde - 10 punktów
lub
1 zadanie o wartości brutto min. 30 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 150 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe - 10 punktów
- Każde kolejne wykazane zadanie spełniające warunek min. 10 mln zł oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³ w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe – 10 pkt

Maksymalna ilość punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – 30 punktów.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy jest warunkiem koniecznym do przyznania punktów w zakresie doświadczenia Kierownika budowy, za spełnienie jedynie powyższego warunku Wykonawca w ramach kryterium otrzyma 0 punktów.

Jeżeli wymagane roboty hydrotechniczne w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II oraz kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 tys. m³, w ramach których wykonywano pionowe przesłony przeciwfiltracyjne bentonitowo-cementowe, wykonywane były w ramach jednej umowy realizacyjnej, oferent winien wskazać wartości cząstkowe wymienionych rodzajów robót w celu umożliwienia sprawdzenia przez Zamawiającego spełnienia kryterium.”

3) Załącznik nr 2 do SIWZ -wzór umowy - w § 2. ust. 1 w zapisie dot. Terminu realizacji umowy i procedura odbioru:

Jest:

„1. Wykonawcą zobowiązuje się Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać wykonane zadanie Zamawiającemu w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, nie później niż do dnia **30 czerwca 2021 r.** Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dokonanie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego odpowiednimi wpisami do dziennika budowy Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty wskazane w pkt 7 „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia” (zał. nr 1 do SIWZ) nie później niż do dnia **1 grudnia 2020 r.**”

Zmienia się na:

„1. Wykonawcą zobowiązuje się Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać wykonane zadanie Zamawiającemu w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, nie później niż do dnia **31 października 2022 r.** Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dokonanie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego odpowiednimi wpisami do dziennika budowy Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty wskazane w pkt 7 „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia” (zał. nr 1 do SIWZ) nie później niż do dnia **31 sierpnia 2021 r.**”

4) Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt 2: Zakres zadania – wprowadza się pkt 5 w następującym brzmieniu

„5. Zaplecze wykonawcy

Zamawiający wymaga zapewnienia zaplecza dla Inżyniera i Zamawiającego, miejsce ujęcia kosztów Zamawiający pozostawia Wykonawcy.

Zamawiający uszczegóławia wymagania odnośnie zaplecza:

Wykonawca umieści na terenie budowy jeden oddzielny kontener na potrzeby Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z obsługą Kontenera pokrywa Wykonawca do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca opisze kontener dużym czytelnym napisem „Inżynier Projektu” oraz zapewni, że kontener będzie posiadał drzwi zewnętrzne metalowe, ocynkowane, lakierowane i izolowane, wykładzinę podłogową PCV, lakier zewnętrzny – kolor analogiczny do kolorów pozostałych kontenerów znajdujących się na terenie budowy, okna energooszczędne PCV, wyposażone w żaluzję okienną. Wykonawca zapewni następujące wyposażenie kontenera: ciąg elektryczny (przewody, przełączniki gniazda, oświetlenie, grzejnik elektryczny konwektorowy z termostatem), skrzynkę bezpieczników automatycznych, klimatyzator. Wykonawca zapewni kontener posiadający WC oraz aneks kuchenny.

Kontener Inżyniera Projektu musi być wyposażony we wszystkie media. Obsługa kontenera (w tym wymaganego wyposażenia, dostawy prądu, ciepła, wody, odbioru ścieków, itp.) po stronie Wykonawcy.

Kontener musi być wyposażony w wodę pitną do zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego. Wymiary wewnętrzne kontenera nie mogą być mniejsze od następujących: szerokość 5,50 m, długość 7,50 m, wysokość 2,50 m. Kontener będzie wyposażony: w stół konferencyjny wraz z krzesłami w ilości min. 10 sztuk, tablice korkowe sztuk 2, dwa biurka z zamykanymi na klucz szufladami oraz dwa regały biurowe o wysokości około 1,80-2,00 m i szerokości około 0,80-0,90, wielofunkcyjne urządzenie zawierające skaner, drukarkę oraz kserokopiarkę, papier ksero.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu w terminie 2 tygodni od protokolarnego przekazania Terenu budowy, trzy komplety kluczy do Kontenera Inżyniera Projektu Wykonawca zapewni również kaski ochronne dla Zamawiającego i Gości wizytujących budowę – minimalna ilość 6 sztuk.”

zmianie ulega zapis w pkt 7: Opis terminu realizacji:

jest:

„Termin realizacji przedsięwzięcia ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykonawca w terminie do 01.12.2020 r. ma obowiązek wykonania nasypów do rzędnych projektowych oraz przesłon przeciwfiltracyjnych na wale nr 1 i wale nr 2 oraz ukończyć wszystkie roboty budowlane na wale nr 3.”

Zmienia się na:

„Termin realizacji przedsięwzięcia ustala się na dzień **31 października 2022 r.**

Wykonawca w terminie **do 31.08.2021 r.** ma obowiązek wykonania nasypów do rzędnych projektowych oraz przesłon przeciwfiltracyjnych na wale nr 1 i wale nr 2 oraz ukończyć wszystkie roboty budowlane na wale nr 3.”

5) Załącznik nr 4 do SIWZ – Tabela Przedmiaru Robót.

W poz. Nr 167:

Transport humusu między przekrojami z odl. 1 km w kolumnie nr 6 Ilość jedn. miary pozycji

jest: **0,00 m3**

Zmienia się na:



*Transport humusu między przekrojami z odl. 1 km w kolumnie nr 6 Ilość jedn. miary pozycji należy przyjąć wartość do realizacji: **124,00 m3***

3. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe załącznik do SIWZ:

- 1) **SIWZ** -(modyfikacja 16.07.2020 r.),
- 2) załącznik nr 2 – Wzór umowy (modyfikacja 16.07.2020 r.),
- 3) załącznik nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia (modyfikacja 16.07.2020 r.),
- 4) załącznik nr 4 – Tabela Przedmiaru Robót, (modyfikacja 16.07.2020 r.).

Powyższe modyfikacje **wymagają** zmiany treści ogłoszenia.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany do SIWZ, jako stanowiące integralną część SIWZ.

Sporządziła:
Izabela Miczyńska
tel. 71 33 78 842

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:
wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

