

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 1

Dla Przepompowni Wleń:

Do podstawowych obowiązków obsługi należy:

Obsługa i nadzór eksploatacyjny nad przepompowniami wód deszczowych

- prowadzenie przeglądu okresowego 1 raz w miesiącu sterowników pomp, systemów sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie prawidłowej ich pracy;
- próbny rozruch pomp w pompowniach 1 raz w miesiącu:
przepompownia nr 1 rozruch „na sucho”,
przepompownie 2, 3, 4, 5 „na mokro” – po zalaniu wodą;
- bieżąca konserwacja komór przepompowni (oczyszczenie);
- konserwacja bieżąca pomp 1 raz na 3 miesiące – usunięcie zanieczyszczeń/
smarowanie;
- wymiana oleju w pompach 1 raz w okresie trwania umowy;
- konserwacja zawiasów, zamknięć i klódek - 1 raz w okresie trwania umowy;

Materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia powyższych przeglądów i konserwacji takie jak: olej do wymiany w pompach, smary, środki czyszczące, woda do zalania komór pomp zapewnia wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Konserwacja agregatu prądowórczego

- uruchomienie agregatora – 1 raz w miesiącu (czas pracy 1 godz.);
- wymiana oleju wraz z filtrami – 1 raz w okresie trwania umowy;
- bieżący przegląd i konserwacja.

Materiały eksploatacyjne: olej napędowy, olej silnikowy, filtry, wazelina techniczne zapewnia wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż określony w ofercie.

Dodatkowo w ramach wykonywania Umowy, wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac dodatkowych polegających na:

- wdrożeniu sterowania i komunikacji z urządzeniem za pomocą usługi GSM;
- zastosowanie sterownika plc, który będzie kontrolował i diagnozował prace pompy;
- zamontowanie czujnika hydrostatycznego i czujnika obrotów pompy;
- samoczynny test sprawności pompy;
- zabezpieczenie silnika oraz kontrola poboru prądu;
- szybka analiza awarii za pomocą programu plc;
- opracowanie nowej dokumentacji, dtr oraz planu konserwacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi;
- sygnalizacja nieautoryzowanego otwarcia przepompowni.